

FICHE TECHNIQUE PRODUIT



TE INEGAL - A GLISSEMENT
TE REDUIT A GLISSEMENT 16-12-12
Réf. 16080

Gamme : RIQUIER - A GLISSEMENT

Certification(s) :

NF545-83413

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S)).

Brevet :



Conditionnement : -

Forme raccord : Té

Application :

Matière : Laiton

Finition : Brut

Hauteur : 22 mm

Largeur : 38 mm

Profondeur : 53 mm

Poids : 91 g

Diamètres nominaux :

Ø1 DN 16

Ø2 DN 12

Ø3 DN 12

Préconisations de mise en oeuvre :

- 1- Proscrire formellement la fillasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès
 $3/8'' = 25 \text{ Nm}$ / $1/2'' = 30 \text{ Nm}$ / $3/4'' = 30 \text{ Nm}$ / $1' = 40 \text{ Nm}$
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)